

OZNACZENIA DLA OŚWIETLENIA OSIEDLOWEGO

- projektowany kabel YKY3x2,5mm^2
- projektowany słup oświetleniowy parkowy stalowy ocynkowany typ S-50C na fundamencie betonowym typu F100 wg kat. Elektromontaż Rzeszów, oprawa sodowa Philips typ SPC-SON70I
- projektowany uziom szpilkowy -pręt stalowy ϕ18mm o dług. L=3m
- projektowany przepust, rura ochronna "Arot" typ DVK50. Długość przepustów opisano na planie

Uwaga: Stosować oprawy i osprzęt ww lub równoważny

UWAGI:
1. OŚWIETLENIE REALIZOWAĆ PO UPRZEDNIM UKSZTAŁTOWANIU TERENU. KABEL UKŁADAĆ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m
2. SKRZYŻOWANIE KABLA Z CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI I UZBROJENIEMPODZIEMNYM WYKONAĆ W RURACH OSŁONOWYCH "AROT" DVK50

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI: TN-S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PROel
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie
ul. Kelles-Krauza 13 lok.U7
26 - 600 RADOM
tel.: 0502469886, 0502575018
e-mail: biuro@proelektryk.pl

INWESTOR:

URZĄD GMINY PRZYTYK
26-650 PRZYTYK
UL. ZACHĘTA 57

TYTUŁ RYS.

Plan oświetlenia terenu

AUTORZY PROJEKTU:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Jan Szerling	147/KI/75	
SPRAWDZIŁ:		PODPIS
mgr inż. Dariusz Hernik	MAZ/0171/PWOE/04	

BRANŻA	WERSJA	SKALA	DATA	NR RYS.
ELEKTRYCZNA		1:1000	06/2008	6
FAZA PROJ. PBW				