

Przytyk, dnia 01 luty 2018r.

Zn; ZP.272.b.1.2018

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy postępowania pn. „Zagospodarowania przestrzeni publicznej ul.Rynek w Przytyku”.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57, otrzymał w dniu 30 stycznia 2018 r. zapytanie dotyczące SIWZ;

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zakresu elementów małej architektury dotyczącej ilości 2 szt ławek podanej w przedmiarze robót a ujętych 21 szt w projekcie wykonawczym? Jaką ilość należy skalkulować w wycenia? Prosimy o ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.
2. Zgodnie z § 3 pkt 2 SIWZ w zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie zieleni zg. z projektem. Prosimy o wyjaśnienie barak załączenia przedmiaru robót obejmującego zakres tej części między innymi; nowoprojektowanych nasadzeń, ściółkowania/substrat węgla brunatnego, powierzchni trawników, obrzeża trawnikowego typu ECO BORD, pielęgnacji zieleni?
W związku z powyższym w oparciu o obowiązek wynikający z § 2 pkt 7 umowy dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu, w przypadku gdy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi w/w zakres prac objętych projektem prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przedmiar robót w części obejmującej zakres zieleni.
3. W nawiązaniu do zapisów treści § 10 pkt 7 umowy prosimy o wyjaśnienie jaki kosztorys Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy – kosztorys ofertowy czy szczegółowy ?
4. Prosimy o wyjaśnienie w której pozycji przedmiaru elektrycznego został uwzględniony przewód do zasilania fontanny i układu sterowania jej pracą? Ewentualnie prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
5. Prosimy o wyjaśnienie jakiej wysokości mają być słupy oświetleniowe tzn. 4m zgodnie z opisem projektu budowlanego czy 5 m zgodnie ze Specyfikacją techniczną ?
6. W związku z chęcią udziału w postępowaniu na w/w zadanie, proszę o załączenie przedmiaru robót dotyczących wykonania zieleni?

Zgodnie z § 11 pkt.5 ppkt.1 SIWZ , Zamawiający wyjaśnia , że;

Zgodnie z zapisem SIWZ § 16 pkt. 4.2.5 cyt: Jako materiał pomocniczy (poglądowy) do wyceny Zamawiający załączył do SIWZ przedmiar robót, z tym jednak zastrzeżeniem, że jest to dokument (przedmiary robót) nie wiążący i nie stanowi podstawy do dokonania wyceny robót, bądź określenia zakresu robót. Wykorzystując do kalkulacji ceny złączony przedmiar Wykonawca zobowiązany jest pamiętać, że należyta kalkulacja musi uwzględniać wymagania opisane w punktach od 1 – do 4.2.4.

Ad.1. Do wykonania jest 2 sztuki ławek.

Ad.2. Załączony omyłkowo do SIWZ projekt zieleni nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Roboty związane z projektem zieleni nie będą realizowane w ramach niniejszego postępowania.

Ad.3 Wykonawca zgodnie z § 10 pkt 7 umowy, po jej podpisaniu w terminie 7 dni winien przedłożyć Zamawiającemu kosztorys szczegółowy.

Ad.4. W pozycji 4 d 1 przedmiaru elektrycznego został uwzględniony przewód do zasilania fontanny, złącze z układem sterowanie jej pracą jest zlokalizowane bezpośrednio przy fontannie.

Ad.5. Słupy oświetleniowe winny mieć wysokość 4,00m.

Ad.6. Zgodnie z pkt.2.


WÓJT
Dariusz Wołczyński