ZARYS BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

11* SZATNIA 15,0m² pcv

12* 11,8m² Aw1 + NATRYSK terakota — UMYWALNIA

17* 11,8m² Aw1 + NATRYSK terakota — UMYWALNIA

18* SZATNIA 11,8m² PCV

19* 16,7m² POKÓJ LOGOPEDY gres

20* 7m² Aw3

21* 29,4m² SIŁOWNIA gres

23* 90,3m² KOMUNIKACJA gres

22* 16,2m² MAGAZYN gres

24* 12,4m² POM.PORZ. gres

25* 17,7m² MAG. SPRZĘTU gres

26* 13,8m² MAG. SPRZĘTU gres

Podjazd 2,11%

stopień do likwidacji

Podjazd 6%

Podjazd 6%

1 9,11m² WIATROŁAP gres

2 4,14m² PORTIER gres

3 82,63m² HALL WEJŚCIOWY gres

4 136,83m² pvc – tarkett SALA REKREACJI RUCHOWEJ

STÓŁ DO PING PONGA 274 x 152,5cm

5 17,34m² gres KLATKA SCHODOWA

6 74,07m² pvc – tarkett ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

7 15,30m² gres

8 4,69m²

9 15,33m² gres WC

14 50,61m² gres KORYTARZ

13 54,81m² pvc – tarkett POKÓJ –ADMINISTRACJA

12 56,89m² pvc – tarkett POKÓJ – ADMINISTRACJA

STANOWISKO DOZORU

12x16x30

11x16x30

7x16x30

STAROSTWO POWIATOWE w RADOMIU
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801 fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Stanisław Musiał
10 08 2018
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

UWAGI:
1. ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI h=1,05m OD PODŁOGI.
2. GNIAZDA WTYKOWE 230V MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI h=0,3m OD PODŁOGI ORAZ NAD BLATEM W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ.

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.
UKŁAD SIECI: TN–S

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROel
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowanie, kosztorysowanie
ul. Jastrzębia 9 m 25
26 – 600 RADOM
tel.: 0502469886, 0502575018
e–mail: projekty@proelektryk.pl

TEMAT: Przebudowa (modernizacja) istn. budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie części pomieszczeń usytuowanych w poziomie piwnic i parteru. Przytyk, ul. Zachęta 71, działki nr ewid. 41/5, 44/15

INWESTOR: Gmina Przytyk
ul. Zachęta 57
26–650 Przytyk

TYTUŁ RYS.: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – RZUT PARTERU

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Jan Szerling	147/K1/75 GP–III–7342/237/91	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ	
mgr inż. Dariusz Hernik	MAZ/0171/PWOE/04	

BRANŻA	WERSJA	SKALA	DATA	NR RYS.
ELEKTRYCZNA		1:100	05/2018	R – 2
FAZA PROJ. PW				