NADPROŻE NS3 szt. 2 1: 20



a - a 1:20



b - b 1:10



c - c 1:10



stal profilowa St3S
elektrody ER 146
śruby klasy 5.8
spoiny pachwinowe grubości
0,7 g cieńszego elementu

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt]	Masa [kg] jedn.	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] razem	Materiał	Uwagi
Rama R1			1szt.					
1	CE 300	5600	2	46,2	258,72	517,44	St3S	
2	bl. 89 x 12	270	8	8,38	2,26	18,08	St3S	
3	bl. 60 x 6	220	10	2,83	0,63	6,30	St3S	
4	L 100 x 100 x 10	2880	4	15,00	43,20	172,80	St3S	
5	L 100 x 100 x 10	240	2	15,00	3,6	7,20	St3S	
6	bl. 80 x 8	300	20	5,02	1,51	30,20	St3S	
7	bl. 80 x 8	210	10	5,02	1,05	10,50	St3S	
8	L 100 x 100 x 10	240	2	15,00	3,60	7,20	St3S	
9	bl. 84 x 10	84	4	6,60	0,55	2,20	St3S	
Razem masa 1 elementu					[kg]	772,92		

2 bl. 89 x 12 / 270 1:10



5 L 100 x 100 x 10 / 240 1:10



6 bl. 80 x 8 / 300 1:10



8 L 100 x 100 x 10 / 240 1:10



9 bl. 84 x 10 / 84 1:10



UWAGI :

- przed przystąpieniem do robót wyprzeć stropy po obu stronach nadproży w odległości max. 1,0 m od lica ściany
- przed wykonaniem nadproży oraz wzmocnień naroży, należy sprawdzić w naturze wszystkie wymiary i ewentualnie je skorygować
- odpowiadające sobie pary ceowników wykonać na warsztacie, z otworami na śruby Ø22 mm i żeberkami

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARCHITEKT

ROBERT KORNATKA
26 - 600 RADOM, UL. KOŚCIUSZKI 6/18
tel./fax: 601 788 237,
Regon: 142080397 NIP: 7961531015

OBIEKT:

Przebudowa (modernizacja) istn. budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie części pomieszczeń usytuowanych w poziomie piwnic i parteru

INWESTOR: **Gmina Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk**

LOKALIZACJA: Przytyk, ul. Zachęta 71 działki nr ewid. 41/5 i 44/15

TYTUŁ RYSUNKU: **NADPROŻE NS3**

AUTORZY PROJEKTU:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. JACEK WICHEREK	BUA-III-8386/144/89	
SPRAWDZAJĄCY:		
mgr inż. JÓZEF GARCZYŃSKI	GP-III-8386/33/87	

BRANŻA: KONSTRUKCJA

DATA: -.05.2018r.

FAZA PROJ.:	SKALA:	NR RYS.:
PBW	1:20	K3

WERSJA: A